

# Wasserversorgung Rauher-Berg-Gruppe: Verunreinigung mit coliformen Keimen

Stand 11.07.2022, Uhrzeit 17:00 Uhr

**Trinkwasser des Wasserwerks Rauher-Berg-Gruppe mit coliformen Keimen verunreinigt - Wasser muss abgekocht werden**

Bei einer Routinebeobachtung in Pfaffenhofen (Landkreis Neu-Ulm) wurden bei mehreren Proben coliforme Bakterien nachgewiesen. Die Proben waren am 08.07.2022 genommen worden. Das Untersuchungsergebnis wurde am 11.07.2022 mitgeteilt und zeigte > 80 KBE/100ml coliforme Keime (Grenzwert 0 Keime pro 100 mL).

Da eine Verunreinigung des Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Öffentliche Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm vorsorglich ein Abkochgebot ausgesprochen.

Von dem Abkochgebot betroffen sind folgende Bereiche:

- Landkreis Neu-Ulm: Pfaffenhofen
- Landkreis Günzburg: Rieden an der Kötz, Waldstetten, Kleinkötz, Großkötz, Ebersbach, Ortschaften der Wiesenbachgruppe (Unter-/Oberwiesenbach, Stoffenried, Höselhurst, Sausenthal, Wattenweiler, Unterbleichen/Oberbleichen, Oberegg, Hausen bei Stoffenried)

Die Ursache für die Verunreinigung ist bisher unklar. Es wird eine weitergehende Ursachenforschung durchgeführt. Weitere Proben sind geplant. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

## Was ist zu tun?

Für das betroffene Leitungsnetz gilt ein Abkochgebot, um eventuelle Krankheitserreger abzutöten. Lassen Sie das Wasser **einmalig sprudelnd aufkochen** und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

### **Amtsstunden:**

Montag-Freitag 09.00-12.00 Uhr  
Mittwoch 15.00-17.00 Uhr  
Donnerstag 15.00-18.00 Uhr

### **Bankverbindungen:**

VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn e G  
Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen

IBAN: DE 63 7306 1191 0003 2150 08  
BIC: GENODEF1NU1  
IBAN: DE 10 7305 0000 0430 5992 41  
BIC: BYLADEM1NUL

Abkochen ist notwendig für:

Trinken, Zubereitung von Nahrung, Kaffee-/Tee-Kochen, Waschen von Obst/Gemüse/Salat, Geschirrspülen von Hand, Wassersprudler, Eiswürfelzubereitung, Lösen von Medikamenten, Zähneputzen, Mundduschen, Trinkwasserspender an der Wasserleitung sind abzuschalten.

Wenn Sie nicht abkochen wollen, verwenden Sie abgepacktes Wasser.

Offene Wunden sind ggf. mit sterilen Wundspüllösungen zu behandeln.

Abkochen ist **nicht** notwendig für:

Händewaschen, Duschen, Baden, Toilettenspülung, Wäschewaschen in der Waschmaschine, Geschirrspülen mit Spülmaschine

Das Wasserwerk der Rauher-Berg-Gruppe informiert Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist.

Weitere Informationen zu coliformen Keimen:

- Der Nachweis von coliformen Bakterien ist ein Hinweis auf fäkale (durch Stuhlgang) und/oder nicht-fäkale Verunreinigungen. Er stellt keinen eindeutigen Beweis für eine fäkale Verunreinigung dar, ist aber immer ein Hinweis auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand im Versorgungssystem.
- Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit ist bei alleinigem Nachweis von coliformen Bakterien für die Normalbevölkerung in der Regel nicht zu besorgen. Dies gilt jedoch nicht für spezielle Unterspezies wie *Klebsiella pneumoniae* und *Enterobacter cloacae*, die z. B. Wundinfektionen und Blutvergiftungen auslösen können. Bei abwehrgeschwächten Personen ist beim Nachweis von coliformen Bakterien eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen.

Weitere Informationen im Internet unter:

[www.markt-pfaffenhofen.de](http://www.markt-pfaffenhofen.de)  
<http://rauher-berg-gruppe.de/>